

Spett.le
REGIONE PUGLIA - COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE
Via Nazario Sauro, 33
70121 BARI BA
comunicazione.istituzionale@pec.rupar.puglia.it

Spett.le
Comune di Presicce – Acquarica –
Ufficio Albo Pretorio
protocollo@cert.comune.presicceacquarica.le.it

Spett.le
Comune di Salve – Ufficio Albo Pretorio
comunedisalve@pec.rupar.puglia.it

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

DIS/ADR/SVR/API

Oggetto: AUT_ 2272320 da citare nella risposta
Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio di elettrodotto interrato ed aereo MT a 20 kV per IL POTENZIAMENTO DELLA RETE E PER LA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO MARTINUCCI S.R.L. SITO IN AGRO DEI COMUNI DI PRESICCE-ACQUARICA E SALVE
Codice Prolav D53D190039

Pubblicazione Atto di determinazione n. 49 del 22/01/2021 - Autorizzazione alla costruzione e l'esercizio con DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEL R. D. N. 1775/1933.

Richiesta pubblicazione

l'E-DISTRIBUZIONE – Gruppo ENEL – Divisione Infrastrutture e Reti Italia – Area Adriatica – Sviluppo Rete – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, società con unico socio Enel Italia s.r.l., soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede in Roma, via Ombrone n. 2, Capitale Sociale Euro 2.600.000.000, 00 i.v., codice fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Roma n. 05779711000, REA n. 922436, nella persona del suo Procuratore Nicola Amodio, per la carica domiciliato in Bari alla Via Tenente Casale y Figoroa 39

PREMESSO CHE:

Il Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni della Provincia di Lecce ha reso, in favore della scrivente Società il DECRETO DI AUTORIZZAZIONE alla costruzione e l'esercizio della linea elettrica in oggetto n°49 del 22 Gennaio 2021, per il potenziamento della rete e per la connessione dell'impianto fotovoltaico MARTINUCCI S.R.L. sito in agro dei Comuni di Presicce-Acquarica e Salve (LE)

CHIEDE

Con la presente la **pubblicazione integrale** del Decreto allegato in copia conforme all'originale.

Per qualsiasi comunicazione il referente della pratica autorizzativa è il Geom. Cinieri Antonio, tel. 3280427822, e-mail antonio.cinieri@e-distribuzione.com.

Allegati:

- Atto da pubblicare

Distinti saluti

NICOLA AMODIO

Il Responsabile

Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico e' effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unita' emittente.



PROVINCIA DI LECCE

TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

C. R. A822

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 49 del 22/01/2021

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN ELETTRDOTTO MT, AEREO E INTERRATO, PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE E PER LA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO MARTINUCCI S.R.L. SITO IN AGRO DI PRESICCE, AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L. R. N. 25/2008, CON DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEL R. D. N. 1775/1933. PRATICA ENEL AUT_207293178.

Il Dirigente

Visti:

- l'art. 107, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art. 107, comma 3, del medesimo D. Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lett. f);
- il Decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 30 del 30/09/2020, con cui è stato attribuito all'avv. Antonio Arnò l'incarico di dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale ai sensi dell'art. 110, c. 1, del D. Lgs. n.267/2000;

Premesso che:

- l'art. 36 del **D. Lgs. N° 96 del 30/03/1999** dispone che "Sono esercitate dalle Province le funzioni amministrative in materia di opere pubbliche relative all'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV";
- **l'art. 4, c. 1, lett. b), p.to 4, della L. R. n° 20 del 30 novembre 2000** "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti", così come modificato dall'art. 27, c. 4, della L. R. n° 13/2001, **e l'art. 5, c. 1, lett. a) della L. R. n° 5/2002** "Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz", **delegano alla Provincia** le funzioni amministrative relative alle autorizzazione inerenti la costruzione e l'esercizio di elettrodotti con tensione sino a 150 kV e relative varianti;
- la **Legge 22 febbraio 2001, n° 36** "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", **all'art. 4, c. 1, lett. a), dispone che siano rispettati dei limiti di esposizione**, e fissa dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, per i valori di campo elettromagnetico, stabilisce, inoltre, alla successiva **lett. h), la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti**, all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad

uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore, così come stabilito anche nel D. P. C. M. dell'8 luglio 2003;

- la **L. R. n° 25 del 9 ottobre 2008 "Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 Volt"** disciplina l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale, già attribuite alle amministrazioni provinciali dalla normativa sopra richiamata, in materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, al fine di assicurare:
 - a) la tutela della salute e dell'incolumità della popolazione;
 - b) la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili, nel rispetto delle norme di principio del legislatore nazionale;
 - c) il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;
- l'art. 4 della suddetta L. R. n° 25/2008 definisce i titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio di linee e impianti elettrici:
 - 1. la costruzione e l'esercizio di linee e impianti elettrici con le relative opere accessorie, di cui alla presente legge, salvo quanto previsto dai commi successivi, è soggetta ad autorizzazione;
 - 2. sono soggette alla sola denuncia di inizio lavori la costruzione e l'esercizio delle linee e degli impianti elettrici:
 - a) con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino 20.000 V la cui lunghezza non sia superiore a 2.000 metri (m);
 - b) in cavo sotterraneo con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, di qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati previa acquisizione del consenso dei proprietari;
 - c) le opere accessorie;
- l'art. 5 della L. R. n° 25/2008 disciplina i contenuti tecnici le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione; ai sensi del c. 4, il richiedente è tenuto a trasmettere, per il rilascio del parere di competenza, copia della domanda di autorizzazione, corredata del piano tecnico e degli ulteriori elaborati necessari, ai comuni interessati, anche per la valutazione degli aspetti urbanistici, e alle altre amministrazioni ed enti di cui agli articoli 111 e 120 del Regio Decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933; nel caso di aree sottoposte a vincolo, la domanda deve essere integrata con la documentazione richiesta dalla specifica normativa disciplinante il vincolo;
- l'art. 9, c. 1, della L. R. n° 25/2008, dispone che "qualora il richiedente intenda ottenere con l'autorizzazione di cui alla presente legge anche la dichiarazione di pubblica utilità nonché, ove previsto dalla legge, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la documentazione prevista dal comma 1 dell'articolo 5 deve contenere anche l'indicazione delle aree interessate dagli impianti e l'indicazione dei proprietari catastali";
- **il sig. Ernesto Martinucci**, legale rappresentante della società Martinucci S.r.l., P. IVA 03636870754, con nota acquisita al prot. N. 47712 del 27/11/2019, chiese l'avvio del procedimento di asservimento coattivo e di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un elettrodotto aereo e interrato MT in agro di Presicce-Acquarica e in agro di Salve, per il potenziamento della rete e per la connessione di un impianto fotovoltaico da 300 Kw sito in agro di Presicce-Acquarica, ai sensi dell'art. 5 della L. R. n. 25/2008, con dichiarazione di pubblica utilità ai sensi D.P.R. n° 327 del 08.06.2001 e dell'art. 52-bis del R. D. n. 1775/1933 (**ENEL Pratica n. AUT_207293178**);
- **l'intervento di progetto** è ubicato in territorio di Presicce-Acquarica e in territorio di Salve, il lavoro necessario per eseguire la connessione è di tipo COMPLESSO (art. 10.1 TICA): l'impianto FV sarà allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV, tramite connessione della cabina di consegna esistente SACCURSI (2- 460258) alla linea MT esistente BARBARANO – D53042972; tale soluzione prevede:
 - Realizzazione/Adeguamento fabbricato per il punto di consegna Enel secondo quanto previsto dal paragrafo 8.5.9 della norma CEI 0-16;

- Connessione alla linea MT esistente BARBARANO - D53042972 mediante costruzione di un **cavo aereo di lunghezza 3000 m** e di un **cavo interrato di lunghezza 60 m** per l'ingresso in cabina di consegna;
- Dispositivo di sezionamento da palo;
- Realizzazione Quadro in SF6 (con IMS) più Quadro Utente in SF6 DY808;
- l'elettrodotto in progetto ricade, per un tratto di circa 1450 mt, all'interno di un'area soggetta al Vincolo Paesaggistico per dichiarazione di notevole interesse pubblico della Zona Costiera e di parte del territorio comunale di Salve;
- l'elettrodotto in progetto ricade interamente all'interno di un'area identificata come "paesaggi rurali" denominata "*Parco Agricolo Multifunzionale delle Serre Salentine*";
- l'elettrodotto in progetto, inoltre, interseca la Strada Provinciale n. 79, una strada a valenza paesaggistica;
- l'elettrodotto, come si evince dalla TAVOLA 8 "SOVRAPPOSIZIONE DELL'INTERVENTO CON TAVOLE SIC, ZPS E NATURA 2000", non ricade in aree vincolate, pertanto non è soggetto a VINCA;
- per quanto sopra detto la società Martinucci S.r.l. ha richiesto agli enti competenti (Regione e Unione dei Comuni di Terra di Leuca) il parere sul rispetto dei vincoli del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (P.P.T.R.)
- il richiedente pubblicato sul BURP n. 148 del 19.12.2019 l'avviso pubblico relativo al procedimento autorizzativo con Dichiarazione di pubblica utilità e rilascio del Decreto di asservimento coattivo ai sensi del DPR n. 327/2001, allegando la Planimetria su base catastale dell'opera e l'elenco delle ditte interessate dall'asservimento;
- lo stesso avviso pubblico è stato pubblicato dalla ditta Martinucci S.r.l. sulla pag. 10 del Quotidiano di Lecce del 26 febbraio 2020;
- il Comune di Salve ha pubblicato l'avviso su Albo Pretorio in data 17/12/2019;
- il Comune di Presicce ha pubblicato l'avviso su Albo Pretorio in data 13/12/2019;
- alla data del 10.01.2020 sono pervenute allo scrivente Servizio le osservazioni delle seguenti ditte interessate dall'attraversamento del cavodotto:
 - Melcarne Maria Claudia prot. 50999 del 27.12.2019 - Comune di Salve foglio 4 p.IIa 312
 - Paiano Andrea Carmelo prot. 701 del 10.01.2020 - Comune di Presicce foglio 17 p.IIa 59
 - Negro Marina prot. 701 del 10.01.2020 Comune di Presicce foglio 17 p.IIa 76
 - Negro Nicola prot. 701 del 10.01.2020 Comune di Presicce foglio 17 p.IIa 76
 - Borrello Francesco prot. 701 del 10.01.2020 Comune di Presicce foglio 17 p.IIa 19
 - Ratano Salvatore prot. 701 del 10.01.2020 Comune di Presicce foglio 17 p.IIa 30
 - Cazzato Luigia Rosa prot. 701 del 10.01.2020 Comune di Presicce foglio 16 p.IIa 89
 - Orlando Maria prot. 701 del 10.01.2020 Comune di Presicce foglio 16 p.IIe 93 e 141
 - Fersini Fabio prot. 701 del 10.01.2020 Comune di Presicce foglio 17 p.IIa 30
 - Fersini Loredana prot. 701 del 10.01.2020 Comune di Presicce foglio 17 p.IIa 30
 - Biasco Concetta prot. 726 del 10.01.2020 Comune di Presicce foglio 17 p.IIa 115
- alla data del 14.01.2020 prot. 1098 sono pervenute allo scrivente Servizio le osservazioni del **sig. Antonio Borrello** che chiedeva lo spostamento sul confine dei pali S28 e S29 che avrebbero impedito la coltivazione intensiva di un oliveto di prossimo impianto sulle particelle n. 4 e 5 di sua proprietà;
 - **lo scrivente Servizio, con note prot. n. 834 del 10.01.2020 e 4665 del 05.02.2020**, trasmise le suddette osservazioni sia alla società Martinucci S.r.l. che ad e-distribuzione s.p.a. affinché dessero riscontro accogliendo le proposte di modifica del tracciato o motivando il mancato accoglimento di tali proposte;
 - la società e- distribuzione s.r.l., **con nota prot. 11308 del 26.03.2020**, ha accolto la richiesta del sig. Francesco Borrello modificando il tracciato che attraversava il suo fondo spostando sul confine di proprietà un palo di sostegno, ha accolto la richiesta del sig. Antonio Borrello in quanto il suo fondo era dedicato alla coltura intensiva di

olivi spostando i due pali del cavidotto sulla linea di confine con la strada vicinale; per le altre osservazioni, e-distribuzione ha riscontrato che il piano dell'elettrodotto da essa convalidato rispetta la **soluzione tecnica minima**, secondo le indicazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, realizzando il tracciato con minore impatto su ambiente e paesaggio;

- ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex Art. 146 D. Lgs. 42/2004 e Art. 90 NTA PPTR, l'Unione di Comuni Terra di Leuca, in relazione al tratto di elettrodotto aereo ricadente nel territorio del Comune di Salve, ha posto la prescrizione dell'interramento dei cavi elettrici nella porzione di cavidotto che va dal palo "S28" compreso al palo "S34" compreso (rispetto al progetto originario);
- in riscontro alla suddetta prescrizione, **la società proponente apportò una modifica** al piano tecnico originario sostituendo un tratto di linea cavo aereo di 535 mt passante per proprietà private con un tratto di linea interrata 912 mt) interamente posato su strada Comunale Pubblica; tale modifica ha determinato una riduzione delle ditte coinvolte nel piano particellare di esproprio;
- **con nota prot. 29271 del 31.08.2020** la società Martinucci S.r.l. ha trasmesso allo scrivente Servizio **il Progetto modificato dell'elettrodotto in oggetto**, completo del piano tecnico validato dal Gestore di Rete E-Distribuzione Spa in data 18/08/2020;
- sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 5 della citata L. R. n. 25/2008:
 - Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale prot. 4216 del 26.02.2020;
 - Aeronautica Militare Comando scuole A. M. 3ª Regione Aerea prot. M_D ABA001 REG2020 0013116 del 01.04.2020;
 - Comando Militare Esercito Puglia prot. M_D E24472 REG2020 0000083 del 25.03.2020;
 - Servizio Viabilità Provincia di Lecce prot. 3780 del 30.01.2020;
 - Comune di Presicce-Acquarica: Accertamento di compatibilità paesaggistica n. 2/2020 prot. 4685 del 26.03.2020;
 - Comune di Salve - Ufficio Tecnico parere tecnico favorevole prot. 10360 del 22.10.2020;
 - Unione dei Comuni Terra di Leuca parere di compatibilità con il PPTR del 27.10.2020;
 - lettera prot. n. 1797 del 23.11.2020 di trasmissione dell'autorizzazione paesaggistica da parte della Unione dei Comuni alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Lecce, Brindisi e Taranto (silenzio assenso ai sensi dell'articolo 146 comma 9 del D. Lgs. 42/2004);
- **Considerata** la finalità pubblica dell'opera, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001;
- **Dato Atto che:**
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D. C. P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;
- **tutto quanto premesso e rilevato vista la documentazione presente agli atti di questo Servizio**

- **DETERMINA**

- **Autorizzare, ai sensi dell'art. 6 della L. R. n° 5/2008**, la società Martinucci S.r.l., P. IVA 03636870754, alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto aereo e interrato MT in agro di Presicce-Acquarica e in agro di Salve, ai sensi dell'art. 5 della L. R. n. 25/2008, con dichiarazione di pubblica utilità ai sensi D.P.R. n° 327 del 08.06.2001 e dell'art. 52-bis del R. D. n. 1775/1933 (**ENEL Pratica n. AUT_207293178**), che attraversa i terreni riportati nel catasto dei terreni di Presicce-Acquarica al foglio n. 19, p.lle 11, 13, 14, 18, 19, 30, 31, 36, 37, 38, 55, 56, 59, 75, 76, 77, 79, 80, 89, 93, 94, 96, 115, 125, 141, 146, 147, 148, 149, 249, 309 e 310 e nel catasto dei terreni di Salve al foglio n. 4, p.lle 4, 5, 6, 22, 23, 131, 165, 193, 194, 204, 205, 206, 260, 262, 312, 314, 335, 336, 339, 348, 353 e la foglio n. 5, p.lle 26, 29, 39, 53, 55, 65, 130, 187, 220, 221, 222, per il potenziamento della rete e per la connessione di un impianto fotovoltaico da 300 Kw sito in agro di Presicce-Acquarica;

- **dichiarare l'opera di pubblica utilità** ai sensi del R. D. n. 1775/1933 e dell'art. 52-bis del D.P.R. n° 327 del 08.06.2001, con le seguenti prescrizioni:
- il campo elettrico ed il campo magnetico generati dal flusso di energia nell'elettrodotto non dovranno mai superare i limiti fissati dagli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003;
- in caso di superamento dei suddetti limiti la società dovrà presentare un piano di risanamento ai sensi dell'art. 18 della L. R. n° 25 del 9 ottobre 2008;
- la società dovrà comunicare tempestivamente al competente Ufficio della Provincia la fine dei lavori di realizzazione dell'impianto e trasmettere la dichiarazione di conformità dell'opera agli elaborati tecnici progettuali, che sono allegati all'istanza trasmessa con la nota Enel DIS 15/07/2019 -0445162, nonché la dichiarazione di conformità dell'opera alle norme tecniche vigenti, secondo quanto disposto dall'art. 16, c. 5, della L. R. n° 25 del 9 ottobre 2008;
- **trasmettere** il presente atto ai seguenti indirizzi:
 - Martinucci s.r.l. afc@arubapec.it
 - società e-distribuzione S.p.a. **e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it**
 - responsabile del procedimento **antonio.cinieri@e-distribuzione.com**
 - Ufficio Espropri del Servizio Viabilità ed Espropri – Provincia di Lecce
- **affinché:**
 - e-distribuzione S.p.a. comunichi l'adozione del presente provvedimento ai proprietari interessati ai sensi dell'art. 9, c. 6, della L. R. n. 25/2008;
 - il competente Ufficio Espropri attivi la procedura di esproprio ai sensi dell'art. 9, c. 7, della L. R. n. 25/2008.
 - pubblicare gli estremi del presente atto nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
 - avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza;
 - Fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente.
- **il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.**
-
- *Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione da parte del dirigente del settore è conforme alle risultanze istruttorie.*
- Firmato P. O.: dott. Salvatore Francioso

TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Il Dirigente

Antonio ArnÀ² / INFOCERT SPA