



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



e-distribuzione

Infrastrutture e Reti Italia
Area Regionale Puglia Basilicata
Unità Territoriale Lecce

c/o Smart Paper
zona Industriale Isca Pantanelle
85050 Sant'Angelo Le Fratte (PZ)
T +39 06 83051

Oggetto: **AUT_2778852 - CODICE CUP: F76I22000030006 da citare sempre in eventuali risposte. Procedimento autorizzativo per la realizzazione di un elettrodotto in cavo interrato MT A 20 kV lungo S.P. 346 e via Borgo Pescatori per potenziamento rete elettrica di distribuzione nel Comune di Tricase. Codice PROLAV: DW3C230450**

Intervento finanziato nell'ambito del progetto PNRR Missione M2-C2 - Investimento 2.2 "Interventi per aumentare la resilienza della rete elettrica"

Dichiarazione sulla fase realizzativa del Procuratore responsabile che ha redatto attestazione di conformità ai sensi del comma 3 dell'art. 56, comma 3 del D.Lgs. n. 207/2021 – Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate - Interferenze

Il sottoscritto Mirko Cocca nato a Terlizzi (BA) il 20/04/1984, domiciliato per la carica in Via Potenza, 8 - 73100 Lecce, nella sua qualità di procuratore della società Enel Distribuzione S.p.A. come da procura Notaio Nicola Atlante raccolta 35236, repertorio 67726 del 28/03/2023 rilascia sotto la propria responsabilità, la seguente

DICHIARAZIONE

- nella fase di realizzazione dell'elettrodotto verranno rispettati il progetto e le prescrizioni tecniche applicabili evidenziate nell'Attestazione di conformità;
- nella fase di costruzione dell'elettrodotto e, segnatamente, nel corso di esecuzione dei lavori di scavo propedeutici alla successiva posa in opera delle tubazioni di protezione (tubi pvc/polietilene, rigidi/pieghevoli, conformi norma CEI 23-46) e dei cavi elicordati, ove venga riscontrata la presenza di linee di telecomunicazioni nella zona interessata dal tracciato dell'elettrodotto, vale a dire in caso di "avvicinamento" per incroci e/o parallelismi tra l'elettrodotto stesso e le linee di telecomunicazioni, verranno rispettate le prescrizioni della norma CEI 11-17 capitolo 6- (Coesistenza tra cavi di energia ed altri servizi tecnologici interrati);



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



e-distribuzione

- **al termine della costruzione dell'elettrodotto, l'Enel procederà ad aggiornare la planimetria del tracciato con l'indicazione degli attraversamenti/parallelismi riscontrati archiviandola nel proprio fascicolo autorizzativo a disposizione per gli eventuali controlli da parte degli organi della Pubblica Amministrazione competente.**

Mirko COCCA

Il Responsabile

Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico e' effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unita' emittente.