

Prot. n° 740 del 25.09.2024

E-Distribuzione S.p.A.  
Infrastrutture e Reti Italia  
Area Regionale Puglia Basilicata  
[e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it)

[sergio.cesari@ingpec.eu](mailto:sergio.cesari@ingpec.eu)

Regione Puglia  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA e VINCA  
[sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it)

Comune di Tricase

p.c. Regione Puglia  
Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità  
[ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it)

**OGGETTO: AUT\_2778852 - CODICE CUP: F76I22000030006 da citare sempre in eventuali risposte. Procedimento autorizzativo per la realizzazione di un elettrodotto in cavo interrato MT A 20 kV lungo S.P. 346 e via Borgo Pescatori per potenziamento rete elettrica di distribuzione nel Comune di Tricase. Codice PROLAV: DW3C230450. Parere ex art. 9 L.R. 30/2006. Sentito endoprocedimentale ai fini della V.Inc.A.**

Si fa riferimento alla richiesta acquisita al prot. dell'Ente Parco al n° 331 del 21.05.2024 per il rilascio del parere di competenza per la realizzazione di elettrodotto in cavo interrato MT A 20 kV lungo S.P. 346 e via Borgo Pescatori per potenziamento rete elettrica di distribuzione nel Comune di Tricase ed alla richiesta prot. n. 441201/2024 del 12/09/2024 del servizio VIA e VINCA della Regione Puglia.

Esaminati gli elaborati allegati alla richiesta il Comitato esecutivo ha eseguito l'istruttoria della pratica ai fini di cui all'articolo 9 della L.R. 30/2006, nonché ed quanto contenuto nella DGR n. 1515/2021, in merito al procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale.

In data 25.09.2024 il Comitato Esecutivo del Parco ha concluso l'istruttoria esprimendo il seguente parere.

#### PARERE

**"La legge regionale 30/2006 "Istituzione del Parco naturale regionale 'Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase'" all'articolo 4 comma 1 contiene i seguenti divieti:**

- effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;

- apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo 2.

Ed inoltre al comma 2:

Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 6 è fatto divieto di:

- a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica);
- b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali.

Il DPR 380 definisce all'art. 3 comma 1 lettera e) come "interventi di nuova costruzione", "...quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

- e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
- e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato".

Le opere in oggetto consistono nella realizzazione di una linea elettrica in cavo interrato di lunghezza paria 0,825 km e una lunghezza di scavo su S.P. 346 pari a 0,642 km. La restante parte della linea sarà realizzata su via Borgo Pescatori.

La realizzazione della linea elettrica, in relazione alla natura della stessa (infrastrutture) ed al fatto che intervenga su strade esistenti, rientra quindi nei casi per cui è possibile derogare dal divieto di nuova costruzione di cui alla legge regionale 30/2006.

Si esprime quindi parere favorevole all'intervento in oggetto con le seguenti prescrizioni per la fase di realizzazione dell'opera intesa come allestimento del cantiere e gestione dello stesso:


- **in presenza di banchina sterrata lo scavo ed il rinterro dovranno limitarsi alla sezione di 40 cm ed alle modalità di posa nel Piano Tecnico allegato all'istanza per la tipologia di suolo indicata.**

Si esprime quindi parere favorevole all'intervento in oggetto.

Preso atto dell'istruttoria del Comitato Esecutivo sopra riportata il sottoscritto esprime parere favorevole agli interventi descritti con le prescrizioni di cui sopra.

La presente autorizzazione viene inoltrata all'Ufficio Parchi della Regione ai sensi dell'art. 13 della L.R. 30/2006.



  
IL PRESIDENTE  
Dott. Agr. Michele Tenore