



PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO VIABILITA' ED ESPROPRI

Lecce, 25 novembre 2024

Prot. n°
Risp. nota n° del
Allegati:
Resp. Proc: geom. M. Greco
Tel. 0832/683672 Fax 0832/683626

Spett.le
E-DISTRIBUZIONE S.p.A.
Via Potenza n°8
LECCE
pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
e.p.c C.S. STUDIO DI INGEGNERIA
SRLS
pec:sergio.cesari@ingpec.eu
AI CAPO CANTONIERE
SEDE

Oggetto: Pratica e-distribuzione 2778852 – Costruzione della linea elettrica interrata in cavi
B:T: da posare per potenziamento rete sulla S.P.346 Tricase - Tricase Porto
Comune Tricase. Chiarimenti.

Vista l'istanza prodotta da E-Distribuzione SpA, relativa all'esecuzione dei lavori in oggetto richiamati.

Vista la nostra precedente nota n°8785 del 27/02/2024 con la quale sono stati autorizzati detti lavori, che tra l'altro prevedeva: "Lo scavo da eseguire sulla carreggiata stradale dovrà essere ripristinato..... per metà della larghezza della sede stradale".

Vista la convenzione tra Provincia di Lecce e E-Distribuzione SpA inerente i lavori di scavo su strade provinciali, debitamente sottoscritta, contenente le modalità operative di gestione dei rapporti tra le parti interessate, che stabilisce "...la stesa del "tappeto di usura" di 3 cm. dovrà essere eseguita per una **fascia di larghezza pari a quella della corsia interessata dallo scavo**".

Tenuto presente che l'arteria stradale interessata dai lavori di e-distribuzione è a corsia unica e l'intera carreggiata ha una larghezza media di 3.5 ml. e la stessa è stata oggetto di rifacimento del manto di usura in data non antecedente i sei mesi rispetto alla data odierna, si dispone che il ripristino dello scavo, sia esteso a **tutta la sede bitumata**.

Il Dirigente
(Ing. Luigi TUNDO)