PIANTA CABINA



LEGGI
E RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge n°1086 del 5/11/1971;
- Legge n°64 del 2/2/1974;
- C.M. LL.PP. (parte C) n° 20244 del 30/6/1980;
- C. CONS. SUP. LL.PP. (parte C) n° 6090;
- D.M. LL.PP. (Norme per le costruzioni prefabbricate) del 3/12/1987;
- D.M. LL.PP. del 14/2/1992;
- D.M. del 17/01/2018;
- D.M. LL.PP. (Norme carichi e sovraccarichi) del 16/1/1996;

SEZIONI CABINA





LEGENDA MATERIALI

- Calcestruzzo Rck 500
- Piastra in c.a. da progettare da altro tecnico incaricato dal cliente di TCT
- Calcestruzzo Ciclopico
- Terreno

PROSPETTI CABINA







MAGLIA DI TERRA



IMPIANTO DI TERRA ESTERNO: ELEMENTI DI BASE
INTERRATI DISPERSORE AD ANELLO SEMPLICE

Rif.	Descrizione
1	Paletto di terra in profilato di acciaio
2	Conduttore in corda di rame 35 mmq
3	Connettore di deviazione parallelo "C" a compressione C35-C35



CARPENTERIA ED ORDITURA PLATEA DI FONDAZIONE CABINA DI CONSEGNA





SEZIONE A-A



PARTICOLARE ARMATURA PLATEE



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

A) OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO		(VALORI SEGUENTI INTESI EFFETTIVI NELLE CONDIZIONI DI IMPIEGO)				
TIPO DI STRUTTURA	CLASSE	RESISTENZA Rck (kg/cm²)	CONSISTENZA MISURATA CON ABBASSAMENTO AL CONO (slump) in cm.	COPRIFERRO	TIPO DI CEMENTO CONSIGLIATO	ADDITIVI
FONDAZIONI	C25/30	300	10/12	3	-	-
B) BARRE DI ARMATURA		(PER TUTTE LE STRUTTURE)		TENSIONE (fyk)		
TIPO B450C	CONTROLLATO IN STABILIMENTO (con marchio o di qualità)			4500 kg/cm²		

NOTE E PRESCRIZIONI:

- tutte le misure sone espresse in cm
- le lunghezze taglio ferri da verificare in cantiere

PROGETTO PER L'OPERA DI CONNESSIONE ALLA RETE MT DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA NOMINALE PARI A 5000 kWp

Comune di **TORITTO** (BA)

Cod. Rintracciabilità **325677901**

PROGETTO DEFINITIVO

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Pianta, sezione, prospetti e dettagli di Cabina di Consegna

IDENTIFICAZIONE ELABORATO						
LIV. PROG.	COD. ELAB.	NOME ELABORATO	SCALA	DATA	FORMATO	FOGLIO
PD	TAV E02	TAV_E02_BA2102	-	Ago 2023	A1	1 / 1

REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	08/08/23	PRIMA EMISSIONE	Ing. M. Palazzo	Ing. S. Strazzella	Ing. S. Strazzella

PROGETTAZIONE

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TARANTO Sezione A Dott. Ing. STRAZZELLA Sergio n° 2141

Ing. Sergio Strazzella
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto n. 2141

IMPRESA ESECUTRICE	COMMITTENTE
ASEPA ENERGY SPA Viale degli Ulivi, snc Montemesola (TA) - 74020	**SR TORITTO 01 S.R.L.** Viale degli Ulivi, sn Montemesola (TA) - 74020