

Oggetto: **RIFERIMENTO: Pratica e-distribuzione AUT_2646996.**

Costruzione della linea elettrica interrata in cavi MT a 20 kV da posare per elettrificare una cabina elettrica prefabbricata del tipo box di trasformazione MT/BT a denominarsi "DEI TRULLI" DW30-2-749744, da installare ai sensi della Legge Regionale n°25 del 09/10/2008 art. 12 comma 2 a cura di e-distribuzione; costruzione della linea elettrica interrata in cavi BT a 230-400 V da posare, in uscita dalla stessa cabina per elettrificare n°4 armadietti elettrici stradali da installare, il tutto per potenziamento rete e fornitura di e.e. al cliente JFR S.R.L. sulla SS n°172 nel Comune di Martina Franca. Cod. rintr. 334498967.

AVVISO DI DEPOSITO DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La società e-distribuzione S.p.A. con sede in Bari alla Via A. Angiulli, 11 dà avviso di aver depositato, presso la Provincia di Taranto - Settore Pianificazione e Ambiente Servizio Elettrodotti con sede in Taranto alla Via Anfiteatro, 4, la domanda di autorizzazione (prot. E-DIS-06/06/2024-0632778) e contestuale dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione di:

- linea elettrica MT interrata per elettrificare una cabina elettrica di trasformazione MT/BT a denominarsi "DEI TRULLI" DW30-2-749744, della linea elettrica interrata BT per potenziamento rete e fornitura energia elettrica alla società JFR S.R.L. sulla SS n°172 nel Comune di Martina Franca.

Le opere da realizzare consistono sinteticamente nella realizzazione di:

- linea elettrica interrata MT a 20 kV di circa 0,040 km in cavo tripolare ad elica visibile in Al. 3x(1x185) mm², isolamento in gomma etilenpropilenica con guaina in PVC;
- cabina elettrica prefabbricata del tipo box di trasformazione MT/BT, contenente Modulo MT, Modulo BT e Trasformatore MT/BT;
- linea elettrica interrata BT a 230-400 V di circa 0,160 km in cavo quadripolari ad elica visibile in Al. 3x240+150N, isolato con XLPE;
- installazione di n°4 armadietti elettrici stradali.

La linea elettrica in oggetto interesserà le seguenti proprietà private:

- foglio di mappa n°91 particelle n°947.

Il piano tecnico dell'opera resta depositato presso la Provincia di Taranto - Settore Pianificazione e Ambiente Servizio Elettrodotti con sede in Taranto alla Via Anfiteatro, 4, dove potrà essere consultato.

Eventuali osservazioni e/o opposizioni potranno essere presentate nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso, presso la Provincia di Taranto - Settore Pianificazione e Ambiente Servizio Elettrodotti con sede in Taranto alla Via Anfiteatro, 4 Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.

Marco Colucci

Il Responsabile

Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico e' effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unita' emittente.